



## CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN

Nasz Znak: Sekr. CEN / W / 200 / 2020

Warszawa, 30 listopada 2020 r.

Oznaczenie sprawy: **CEN/6/2020**  
Tryb postępowania: **Przetarg nieograniczony**  
Przedmiot: **Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni**  
Zamawiający: **Fundacja „Centrum Europejskie - Natolin”**  
**ul. Nowoursynowska 84,**  
**02-797 Warszawa**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **dobudowę ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni** prowadzonym przez Zamawiającego - **Fundację „Centrum Europejskie - Natolin”** w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: CEN/6/2020) oraz otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

- 1) *„Proszę o określenie rodzaju rolet. Czy mają to być rolety rzymskie czy rolety nawijane na wałek z napędem elektrycznym?”;*
- 2) *„W projekcie brak jest rysunków dot. montażu rolet. Prosimy o dookreślenie czy w części ściany, która łączy się z dachem pod kątem możliwe jest zamontowanie rolety stałej bez możliwości zwijania.”.*

#### **Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

ad 1) i 2)

Zgodnie z pkt. 3.4. (Rolety) w części „C” (Wnętrza, roboty wykończeniowe) opisu technicznego projektu wykonawczego „Pod szklanym dachem i na ścianach zewnętrznych projektuje się montaż rolet rzymskich - tkanina półprzezroczysta Helio Screen mocowana do elementów konstrukcji stalowej. Wałek do zwijania z napędem elektrycznym.”.

Zgodnie z projektem więc w ogrodzie zimowym mają zostać zastosowane rolety rzymskie zwijane elektrycznie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rolet stałych.

DYREKTOR  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Agnieszka Ochotowska-Aussenberg*