
centrala NW
a ogrodu zimowego
N=W=2400 m³/h
RNW1
2,8kW
KORYTKO
K200
KL1
6,2kW
KL2
6,2kW
KL3
1,1kW
KL4
7,5kW
RKL1
LSW
2 agregaty zewnętrzne
dla auli (istn.do przeniesienia)
OBUDOWA Z TWORZYWA
N/T IP65
agregat zewnętrzny
dla ogrodu zimowego
AJY126LELAH
agregat zewnętrzny
dla ogrodu zimowego
dla centrali
AOU-180HRDC3-55
max. moc wejściowa 7,5kW/400V
trasa rurociągów
freonowych
RACK
STS
21 POYER
26,93 m² WYKŁADZINA DYWAN.
20 AULA
66,85 m² WYKŁADZINA DYWAN.
PROJEKTOWANY WLZ
LISTWA KABLOWA KIO 100x50
PCW BIAŁA, NA ŚCIANĘ
ZK/STG
ST1
H25
ISTNIEJĄCY WLZ
LISTWA KABLOWA KIO 190x50
PCW BIAŁA, NA ŚCIANĘ
11 POYER
66,46 m² TERRAKOTA
12 CZYTELNIA DOLNA
61,81 m² DIEBSKI
13 POKÓJ BIBLIOTECZNY
13,13 m² WYKŁADZINA
16 WC
5,11 m² TERRAKOTA
ROZDZIELACZ
RT/74
17 WC
4,66 m² TERRAKOTA
17 POM.GOSP.
4,50 m² TERRAKOTA
CD. RYS. E05
DÓŁ
SZ. X 2
GÓRA
SZ. X 2
DÓŁ
SZ. X 2
GÓRA
SZ. X 2
DÓŁ
SZ. X 2
GÓRA
SZ. X 2